

कार्यालय अग्निशमालय पदाधिकारी, हाजीपुर (वैशाली)

दिनांक - 12

वी0- 07 (जुलाई) ई0- 2021

सेवा में,

प्रबंधक, जागीर गाय आरबी वीरूड कॉलेज
मनपुरा, कटहोली, मंडा, वैशाली, बिहार

विषय:- अग्निशमन यंत्रों का प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगस्थीन पत्र के आलोक में आपके भवन/प्रतिष्ठान/विद्यालय/पेट्रोल पम्प/फैक्ट्री/नर्सिंग होम/..... में अधिष्ठापित अग्निशमन यंत्रों की जाँच की गई, के क्रम में निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र चालू एवं क्रियाशील अवस्था में पाया गया :-

01 ए0बी0सी0 टाईप	12 (वार्ड)	11. डिलेवरी होज	XX
02. बी.सी0 टाईप	01 (स्क)	12 नोजल ब्रांच	XX
03 मेकेनिकल फोम	X (XX)	13. ओभर हेड वाटर टैंक	10000/लीटर
04 सी0ओ0टु0	04 (चार्ज)	14 अंडरग्राउन्ड वाटर स्टैटिक टैंक	XX
05 फोम टाईप	X (XX)	15 वेट राईजर सिस्टम	XX
06 बालू पानी (बाल्टी)	12 (वार्ड)	16 फायर एलार्म सिस्टम	XX
07 कम्बल	14 (चार्ज)	17 स्मोक डिटेक्टर	XX
08 विलन एजेन्ट	X (XX)	18 समरसेबुल	02 (नै)
09 डाउन कमर सिस्टम	X (XX)	19 सेफटी गार्ड	06 (छै)
10 होज रिल होज	X (XX)	20 हाईडेन्ट	XX

नोट:- डिस्ट्रिक्ट विच टाउन रिल टाउन एवं फायर स्टेशन सिस्टम का कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।

- 01 प्रबंधक- IS 2190-1992 अनुरूप अग्निशमन यंत्रों का सधारण एवं रख रखाव करेंगे।
- 02 प्रबंधक - N.B.C. Part IV के टेबल 23 के गाईड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
- 03 प्रबंधक रख रखाव के अभाव में अग्निशमन यंत्रों में होने वाली खराबी की सारी जवाबदेही संबंधित प्रबंधक की होगी।
- 04 प्रबंधक किसी रजिस्टर्ड फार्म को देना सुनिश्चित करेंगे।
- 05 प्रबंधक वर्ष में दो बार मॉक ड्रिल का आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 06 प्रबंधक-वर्ष में एक बार अपने अग्निशमन यंत्रों की जाँच इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 07 प्रबंधक निर्गत की तिथि 12.07.21 से 11.07.21 तक एक वर्ष के लिए अग्निशमन यंत्रों का प्रमाण पत्र निर्गत की जाती है।
- 08 No Smoking का बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे।

नोट :- निरीक्षण के दौरान उपकरणों को खराब पाये जाने की स्थिति में जाँच प्रतिवेदन नवीकरण के बीच में भी रद्द करने की अनुसंशा की जा सकती है।

Charles Singh
Fire Station Officer
Hajipur Vaishali
हाजीपुर (वैशाली)